



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00181/20

Серия **RU** № **0179772**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). ОГРН: 1056128006417. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +78637497744, факс: +78637499756, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +78637497744

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами номинальным сечением от 0,35 до 6 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с экраном и без экрана, в броне и без брони, с числом жил от 1 до 61 включительно, с числом пар от 1 до 44 включительно, на номинальное переменное напряжение до 500 В частоты до 1 МГц или постоянное напряжение до 750 В, марок: см. Приложение 1, бланки № 0632181, № 0632182. Продукция изготовлена по техническим условиям ТУ 3581-006-76960731-2006 «Кабели монтажные, с полимерной изоляцией и оболочкой для стационарной прокладки. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 161С-2020 от 09.06.2020, № 162С-2020 от 09.06.2020, № 163С-2020 от 09.06.2020, № 164С-2020 от 09.06.2020, № 165С-2020 от 09.06.2020 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью ИЦ «Оптикэнерго», регистрационный номер RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 237/ТС/20 от 07.05.2020 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ03; акта анализа принятых технических решений и оценки рисков № 237/ТС/20 от 28.04.2020
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, устанавливающие методы измерений и испытаний для подтверждения соответствия заявленной продукции конкретным требованиям безопасности, определены из Перечня стандартов, указанных в пункте 2 статьи 6 ТР ТС 004/2011 – см. Приложение 2 бланк № 0632183. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей - не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.06.2020

ПО 09.06.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Исаева Ольга Васильевна
(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна
(подпись)



Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

* Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00181/20

Серия **RU** № **0632181**

Приложение 1 лист 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели монтажные, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами номинальным сечением от 0,35 до 6 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с экраном и без экрана, в броне и без брони, с числом жил от 1 до 61 включительно, с числом пар от 1 до 44 включительно, на номинальное переменное напряжение до 500 В частоты до 1 МГц или постоянное напряжение до 750 В, марок: МКШВ, МККШВ, МКЭШВ, МКЭКШВ – не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4; МКШВнг(А), МККШВнг(А), МКЭШВнг(А), МКЭКШВнг(А) - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести. Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; МКШВнг(А)-LS, МККШВнг(А)-LS, МКЭШВнг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-LS – не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; МКШВнг(А)-FRLS, МККШВнг(А)-FRLS, МКЭШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-FRLS – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; МКШВнг(А)-HF, МККШВнг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-HF, МКЭКШВнг(А)-HF - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; МКШВнг(А)-FRHF, МККШВнг(А)-FRHF, МКЭШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRHF - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; МКШВнг(А)-LSLTx, МККШВнг(А)-LSLTx, МКЭШВнг(А)-LSLTx, МКЭКШВнг(А)-LSLTx - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения. Класс пожарной опасности П16.8.2.1.2;	ТУ 3581-006-76960731-2006 «Кабели монтажные, с полимерной изоляцией и оболочкой для стационарной прокладки. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Исаева
(подпись)

Бобровская
(подпись)

М.П.

Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

*Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00181/20

Серия RU № 0632182

Приложение 1 лист 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	МКШВнг(A)-FRLSLTx, МККШВнг(A)-FRLSLTx, МКЭШВнг(A)-FRLSLTx, МКЭКШВнг(A)-FRLSLTx – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения. Класс пожарной опасности П16.1.2.1.2. Примечания: 1. В кабелях с медными нелужеными жилами после номинального сечения жилы добавляется индекс «м». 2. В кабелях с жилами высокой гибкости в обозначении марки кабеля перед индексом пожарной опасности (при наличии) добавляется индекс «Г». 3. В кабелях с парами, экранированными медными лужеными проволоками, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, после которых добавляется индекс «э». 4. В кабелях с парами, экранированными медными проволоками, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, после которых добавляется индекс «эм». 5. В кабелях с парами, экранированными алюмофольгированной пленкой, число жил в паре «2» и сечение жилы берутся в круглые скобки, после которых добавляется индекс «эа». 6. В кабелях с общим экраном из медных луженых проволок к обозначению марки кабеля через пробел добавляется индекс «Л». 7. В кабелях с общим экраном из алюмофольгированной пленки к обозначению марки кабеля через пробел добавляется индекс «Эа». 8. В кабелях с водоблокирующим элементом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «в». 9. Кабели могут быть изготовлены в холодостойком исполнении, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ХЛ», а также в исполнении, предназначенном для работы в экстремально холодном климате, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ЭХЛ». 10. Кабели могут быть изготовлены из материалов, стойких к воздействию солнечного света, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «УФ». 11. Кабели могут быть изготовлены из маслбензостойких материалов, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «М». 12. Кабели могут быть изготовлены из материалов, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «Х». 13. Кабели в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, могут быть изготовлены из высокопрочных материалов, защищающих от грызунов, муравьев и термитов, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ЗГ». 14. Кабели могут быть изготовлены с заполнение экранов, брони и сердечника водоблокирующей антикоррозийной кремнийорганической пастой, при этом к обозначению марки кабеля добавляется индекс «кп». 15. Бронированные кабели могут быть изготовлены в броне в виде оплетки, при этом при обозначении марки кабеля после второй буквы «К» добавляется буква «о».	ТУ 3581-006-76960731-2006 «Кабели монтажные, с полимерной изоляцией и оболочкой для стационарной прокладки. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)
Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

*Бобровская Тамара Владимировна
(Ф.И.О.)

