



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ДОНКАБЕЛЬ"
Место нахождения: 347540, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,
УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1, ОГРН: 1056128006417, Номер телефона: +7 8637497744,
Адрес электронной почты: info@donkabel.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МИХАЙЛЕНКО ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

заявляет, что Кабели термоэлектродные, удлинительные и компенсационные, на номинальное напряжение переменного тока до 250 В частотой 50 или 60 Гц или постоянного тока - до 375 В, марки согласно приложению на четырех листах.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" ДОНКАБЕЛЬ"
Место нахождения: 347540, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ПРОЛЕТАРСК,
УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 2-В/1,
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3567-015-76960731-2009
«Термоэлектродные кабели. Технические условия» от 01.07.2010

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108
Серийный выпуск

Соответствует требованиям


ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 001/С-06/05/20 от 06.05.2020, № 001/В-06/05/20 от 06.05.2020; № 001/Д-06/05/20 от 06.05.2020, выданные Испытательной лабораторией "Испытательный центр контроля продовольственной продукции «Спутник» (ИЦ КПП «Спутник»)"
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016, Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники;
Условия и сроки хранения: Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18690-2012, в части воздействия климатических факторов соответствуют ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.05.2025 включительно


(подпись)


М.П. МИХАЙЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.43816/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.05.2020



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43816/20

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.32.13.147 8544499108	Кабели термоэлектродные, удлинительные и компенсационные, с жилами из металла и сплава или пары сплавов, с экранами и без экранов, в броне и без брони, на номинальное напряжение переменного тока до 250 В частотой 50 или 60 Гц или постоянного тока - до 375 В включительно, марок: ТЕРК-** xx В, ТЕРК-** xx ВК, ТЕРК-** xx ВБ, ТЕРК-** xx ВЭ, ТЕРК-** xx ВЭК, ТЕРК-** xx ВЭБ, ТЕРК-** xx ЭВ, ТЕРК-** xx ЭВК, ТЕРК-** xx ЭВБ, ТЕРК-** xx ЭВЭ, ТЕРК-** xx ЭВЭК, ТЕРК-** xx ЭВЭБ, ТЕРК-** xx Вт, ТЕРК-** xx ВтК, ТЕРК-** xx ВтБ, ТЕРК-** xx ВтЭ, ТЕРК-** xx ВтЭК, ТЕРК-** xx ВтЭБ, ТЕРК-** xx ЭВт, ТЕРК-** xx ЭВтК, ТЕРК-** xx ЭВтБ, ТЕРК-** xx ЭВтЭ, ТЕРК-** xx ЭВтЭК, ТЕРК-** xx ЭВтЭБ, ТЕРК нг(А)-** xx В, ТЕРК нг(А)-** xx ВК, ТЕРК нг(А)-** xx ВБ, ТЕРК нг(А)-** xx ВЭ, ТЕРК нг(А)-** xx ВЭК, ТЕРК нг(А)-** xx ВЭБ, ТЕРК нг(А)-** xx ЭВ, ТЕРК нг(А)-** xx ЭВК, ТЕРК нг(А)-** xx ЭВБ, ТЕРК нг(А)-** xx ЭВЭ, ТЕРК нг(А)-** xx ЭВЭК, ТЕРК нг(А)-** xx ЭВЭБ, ТЕРК нг(А)-LS-** xx В, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ВК, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ВБ, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ВЭ, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ВЭК, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ЭВ, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ЭВК, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ЭВБ, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ЭВЭ, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ЭВЭК, ТЕРК нг(А)-LS-** xx ЭВЭБ, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx В, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx ВК, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx ВБ, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx ВЭ, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx ВЭК, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx ЭВ, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx ЭВК, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx ЭВБ, ТЕРК нг(А)-FRLS-** xx ЭВЭ.	ТУ 3567-015-76960731-2009

Руководитель организации-заявителя, регистрирующего декларацию о соответствии

МП

Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

Т.Н. Алексеева



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.43816/20

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.32.13.147 8544499108	ТЕРК нг(А)-FRLS-** хх ЭВЭК, ТЕРК нг(А)- FRLS-** хх ЭВЭБ, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх В, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх ВК, ТЕРК нг(А)- LSLTx-** хх ВБ, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх ВЭ, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх ВЭК, ТЕРК нг(А)- LSLTx-** хх ВЭБ, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх ЭВ, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх ЭВК, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх ЭВБ, ТЕРК нг(А)-LSLTx- ** хх ЭВЭ, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх ЭВЭК, ТЕРК нг(А)-LSLTx-** хх ЭВЭБ, ТЕРК нг(А)- FRLSLTx-** хх В, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx-** хх ВК, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx-** хх ВБ, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx-** хх ВЭ, ТЕРК нг(А)- FRLSLTx-** хх ВЭК, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx- ** хх ВЭБ, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx-** хх ЭВ, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx-** хх ЭВК, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx-** хх ЭВБ, ТЕРК нг(А)- FRLSLTx-** хх ЭВЭ, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx- ** хх ЭВЭК, ТЕРК нг(А)-FRLSLTx-** хх ЭВЭБ, ТЕРК нг(А)-HF-** хх П, ТЕРК нг(А)- HF-** хх ПК, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ПБ, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ПЭ, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ПЭК, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ПЭБ, ТЕРК нг(А)- HF-** хх ЭП, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ЭПК, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ЭПБ, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ЭПЭ, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ЭПЭК, ТЕРК нг(А)-HF-** хх ЭПЭБ, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх П, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ПК, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ПБ, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ПЭ, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ПЭК, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ПЭБ, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ЭП, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ЭПК, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ЭПБ, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ЭПЭ, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ЭПЭК, ТЕРК нг(А)-FRHF-** хх ЭПЭБ, ТЕРК нг(А)- ** хх Т, ТЕРК нг(А)-** хх ТК, ТЕРК нг(А)-** хх ТБ, ТЕРК нг(А)-** хх ТЭ.	ТУ 3567-015-76960731-2009

Руководитель организации-заявителя, регистрирующего
декларацию о соответствии

МП

Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе
подтверждения соответствия

Т.Н. Алексеева



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.43816/20

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.32.13.147 8544499108	ТЕРК нг(А)-** хх ТЭК, ТЕРК нг(А)-** хх ТЭБ, ТЕРК нг(А)-** хх ЭТ, ТЕРК нг(А)-** хх ЭТК, ТЕРК нг(А)-** хх ЭТБ, ТЕРК нг(А)-** хх ЭТЭ, ТЕРК нг(А)-** хх ЭТЭК, ТЕРК нг(А)-** хх ЭТЭБ, ТЕРК нг(А)-FR-** хх Т, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ТК, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ТБ, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ТЭ, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ТЭК, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ТЭБ, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ЭТ, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ЭТК, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ЭТБ, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ЭТЭ, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ЭТЭК, ТЕРК нг(А)-FR-** хх ЭТЭБ., Примечания: **-буквенное обозначение металла и сплава или пары сплавов жил (МКн, ХКн, ЖК, ХА, НН, ХК, МК, ПП, ВР, ПР) и/или/ типа кабеля (ТХ, ЕХ, JX, КХ, КСА, КСВ, NX, NC, LX, MX, SCA, SCB, RCA, RCB, AC, BC). В кабелях с однопроволочными жилами после сечения жилы добавляются буквы «ОЖ», в кабелях с жилами повышенной гибкости после слова «ТЕРК» добавляется буква «-Г». Кабели изготавливаются с различными модификациями экранов: «Э» - в виде обмотки из алюмофольгированной пленки; «Эмф» - в виде обмотки из меднофольгированной пленки; «Эм» - в виде оплетки из медных проволок; «Эл» - в виде оплетки из медных луженых проволок; «Эн» - в виде оплетки их нержавеющей проволоки; «ЭЭл» - в виде обмотки из алюмофольгированной пленки, поверх которой наложена оплетка из медных луженых проволок. Кабели изготавливаются с различными модификациями брони:	ТУ 3567-015-76960731-2009

Руководитель организации-заявителя, регистрирующего декларацию о соответствии

МП Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

Т.Н. Алексеева



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.43816/20

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.32.13.147 8544499108	«К» - из стальных оцинкованных проволок под оболочкой; «Б» - из стальных оцинкованных лент под оболочкой; «Кн» - из нержавеющей проволоки под оболочкой; «Бн» - из нержавеющей лент под оболочкой; «Кп» - из стальных оцинкованных проволок поверх оболочки; «Кнп» - из нержавеющей проволоки поверх оболочки. В кабелях в холодостойком исполнении добавляется индекс «-ХЛ». В кабелях в экстремально холодном исполнении добавляется индекс «-ЭХЛ». В кабелях, стойких к воздействию солнечного излучения, добавляется индекс «-УФ». В кабелях, стойких к воздействию масел и бензина, добавляется индекс «М». Срок службы кабелей не менее 25 лет. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.	ТУ 3567-015-76960731-2009

Руководитель организации-заявителя, регистрирующего
декларацию о соответствии

Д. А. Михайленко



Специалист (специалисты) участвующий в процессе
подтверждения соответствия

Т.Н. Алексеева