



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00244/20

Серия RU № 0236479

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Регистрационный номер RA.RU.11AЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). ОГРН: 1056128006417. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +78637497744, факс: +78637499756, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +78637497744

ПРОДУКЦИЯ Кабели универсальные силовые гибкие, с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией и оболочкой из термоэластопластов, в том числе не содержащих галогенов, с числом основных жил от 1 до 36 номинальным сечением от 0,75 до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В, марок: см. Приложение 1, бланк № 0686265. Продукция изготовлена по ТУ 3540-025-76960731-2013 «Кабели универсальные силовые гибкие. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 412С-2020 от 30.12.2020, № 413С-2020 от 30.12.2020, № 414С-2020 от 30.12.2020, № 415С-2020 от 30.12.2020 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016; акта о результатах анализа состояния производства № 237/ТС/20 от 07.05.2020 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11AЖ03 от 26.09.2016.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: пп. 2.2.1-2.2.4, 2.2.4а, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.2-2.5.5, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 6.1.1-6.1.7 и разделы 6-8 ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для стационарной прокладки. Общие технические требования»; пп. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы кабелей не менее 4 лет при подвижной прокладке и не менее 20 лет при стационарной прокладке. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.12.2020 ПО 29.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Исеева Ольга Васильевна
(подпись)
Бобровская Тамара Владимировна
(подпись)



Исеева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

Бобровская Тамара Владимировна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00244/20


Серия **RU** № **0686265**

Приложение 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели универсальные силовые гибкие, с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией и оболочкой из термоэластопластов, в том числе не содержащих галогенов, с числом основных жил от 1 до 36, номинальным сечением от 0,75 до 400 мм², на номинальное переменное напряжение 380 и 660 В, марок: КУСИЛ-КГТП, КУСИЛ-КГТПН, КУСИЛ-КГТПН-НФ, КУСИЛ-КГТПнг(A)-НФ. Примечания: 1. В обозначении марок кабелей с медными лужеными жилами после сечения жилы добавляется буква «Л». 2. В обозначении марок кабелей с особо гибкими жилами после буквы «К» добавляется буква «О». 3. В обозначении марок кабелей в холодостойком исполнении добавляется индекс «ХЛ». 4. В обозначении марок кабелей в маслбензостойком исполнении добавляется индекс «М».	ТУ 3540-025-76960731-2013 «Кабели универсальные силовые гибкие. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Исаева Ольга Васильевна
(И.О.)Бобровская Тамара Владимировна
(И.О.)