

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЖ03.B.00181/22



ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»), зарегистрировано 06.10.2005. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1. ОГРН: 1056128006417, ИНН: 6128008660. Телефон: +78637497744, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). ОГРН: 1056128006417, ИНН: 6128008660. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». ОГРН: 1101327000961, ИНН: 1327010626, Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АЖ03.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели универсальные инструментальные с медными или медными лужеными жилами номинальным сечением от 0,20 до 6,0 мм², с числом жил от 1 до 61, с числом пар от 1 до 44, с числом троек от 1 до 24, с числом четверок от 1 до 14, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, на номинальное переменное напряжение до 690 В и стандартной частотой 50 или 60 Гц или на постоянное напряжение до 1000 В для применения на объектах метрополитена, на водном, наземном и подземном транспорте и во взрывоопасных средах и для систем безопасности реакторных установок атомных станций, марок: см. Приложение 1 на трех листах. Продукция изготовлена по ТУ 3581-010-76960731-2008 «Кабели универсальные инструментальные. Технические условия». Серийный выпуск

код ОКПД 2 27.32.13.191

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 228С-2022 от 24.08.2022, № 229С-2022 от 24.08.2022, № 230С-2022 от 24.08.2022, № 231С-2022 от 24.08.2022, № 232С-2022 от 24.08.2022, № 233С-2022 от 24.08.2022, № 234С-2022 от 24.08.2022, № 235С-2022 от 24.08.2022, № 236С-2022 от 24.08.2022, № 237С-2022 от 24.08.2022, № 238С-2022 от 24.08.2022, № 239С-2022 от 24.08.2022 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта анализа состояния производства № 232/ПБ/22 от 26.08.2022 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03. Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Срок службы кабелей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, должен быть не менее 30 лет. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.08.2022 по 28.08.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RUС-RU.АЖ03.В.00181/22

Приложение 1 лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.191 8544 49 950 9	Кабели универсальные инструментальные с медными или медными лужеными жилами номинальным сечением от 0,20 до 6,0 мм², с числом жил от 1 до 61, с числом пар от 1 до 44, с числом троек от 1 до 24, с числом четверок от 1 до 14, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, на номинальное переменное напряжение до 690 В и стандартной частотой 50 или 60 Гц или на постоянное напряжение до 1000 В для применения на объектах метрополитена, на водном, наземном и подземном транспорте и во взрывоопасных средах и для систем безопасности реакторных установок атомных станций, марок: КУИН - не распространяющие горение при одиночной прокладке, в оболочке из поливинилхлоридного пластика, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика - В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ; КУИН нг(А) - не распространяющие горения при групповой прокладке по категории А, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести: с изоляцией из ПВХ пластика - В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ; с изоляцией из сшитого полиолефина - Пс, ПсК, ПсБ, ЭПс, ЭПсК, ЭПсБ, ПсЭ, ПсЭК, ПсЭБ, ЭПсЭ, ЭПсЭК, ЭПсЭБ; с изоляцией из этиленпропиленовой резины - Рэп, РэпК, РэпБ, Эрэп, ЭрэпК, ЭрэпБ, РэпЭ, РэпЭК, РэпЭБ, ЭрэпЭ, ЭрэпЭК, ЭрэпЭБ; КУИН нг(А)-LS - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности: с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности - В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ; с изоляцией из сшитого полиолефина - Пс, ПсК, ПсБ, ЭПс, ЭПсК, ЭПсБ, ПсЭ, ПсЭК, ПсЭБ, ЭПсЭ, ЭПсЭК, ЭПсЭБ; с изоляцией из этиленпропиленовой резины - Рэп, РэпК, РэпБ, Эрэп, ЭрэпК, ЭрэпБ, РэпЭ, РэпЭК, РэпЭБ, ЭрэпЭ, ЭрэпЭК, ЭрэпЭБ; КУИН нг(А)-FRLS - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности: с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности - В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ; с изоляцией из сшитого полиолефина - Пс, ПсК, ПсБ, ЭПс, ЭПсК, ЭПсБ, ПсЭ, ПсЭК, ПсЭБ, ЭПсЭ, ЭПсЭК, ЭПсЭБ; с изоляцией из этиленпропиленовой резины - Рэп, РэпК, РэпБ, Эрэп, ЭрэпК, ЭрэпБ, РэпЭ, РэпЭК, РэпЭБ, ЭрэпЭ, ЭрэпЭК, ЭрэпЭБ; КУИН нг(А)-HF - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов: с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов - П, ПК, ПБ, ЭП, ЭПК, ЭПБ, ПЭ, ПЭК, ПЭБ, ЭПЭ, ЭПЭК, ЭПЭБ; с изоляцией из сшитого полиолефина - Пс, ПсК, ПсБ, ЭПс, ЭПсК, ЭПсБ, ПсЭ, ПсЭК, ПсЭБ, ЭПсЭ, ЭПсЭК, ЭПсЭБ; с изоляцией из этиленпропиленовой резины - Рэп, РэпК, РэпБ, Эрэп, ЭрэпК, ЭрэпБ, РэпЭ, РэпЭК, РэпЭБ, ЭрэпЭ, ЭрэпЭК, ЭрэпЭБ;	ТУ 3581-010-76960731-2008 «Кабели универсальные инструментальные. Технические условия»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АЖ03.В.00181/22

Приложение 1 лист 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.191 8544 49 950 9	КУИН нг(А)-FRHF - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в оболочке из полимерной композиции не содержащей галогенов: с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов - П, ПК, ПБ, ЭП, ЭПК, ЭПБ, ПЭ, ПЭК, ПЭБ, ЭПЭ, ЭПЭК, ЭПЭБ; с изоляцией из сшитого полиолефина - Пс, ПсК, ПсБ, ЭПс, ЭПсК, ЭПсБ, ПсЭ, ПсЭК, ПсЭБ, ЭПсЭ, ЭПсЭК, ЭПсЭБ; с изоляцией из этиленпропиленовой резины - Рэп, РэпК, РэпБ, ЭРэп, ЭРэпК, ЭРэпБ, РэпЭ, РэпЭК, РэпЭБ, ЭРэпЭ, ЭРэпЭК, ЭРэпЭБ; КУИН нг(А) - не распространяющие горения при групповой прокладке по категории А, в оболочке из термопластичного эластомера, с изоляцией из термопластичного эластомера - Т, ТК, ТБ, ЭТ, ЭТК, ЭТБ, ТЭ, ТЭК, ТЭБ, ЭТЭ, ЭТЭК, ЭТЭБ; КУИН нг(А)-FR - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, в оболочке из термопластичного эластомера, с изоляцией из термопластичного эластомера - Т, ТК, ТБ, ЭТ, ЭТК, ЭТБ, ТЭ, ТЭК, ТЭБ, ЭТЭ, ЭТЭК, ЭТЭБ; КУИН нг(А)-LSLTx - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким уровнем токсичности, с изоляцией ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, с низким уровнем токсичности - В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ; КУИН нг(А)-FRLSLTx огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким уровнем токсичности, с изоляцией ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, с низким уровнем токсичности - В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ. Примечания: 1.В кабелях с медными лужеными жилами после номинального сечения добавляется индекс «Л». 2.В кабелях с жилами высокой гибкости к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-Г». 3.В кабелях с экранами, добавляются индексы: -«Э» - с экраном или экранами из алюмофольгированной пленки; -«Эм» - с экраном или экранами в виде оплетки из медных проволок; -«Эл» - с экраном или экранами в виде оплетки из медных луженых проволок; -«ЭЭм» - с экраном или экранами из алюмофольгированной пленки, поверх которой наложена оплетка из медных проволок; -«ЭЭл» - с экраном или экранами из алюмофольгированной пленки, поверх которой наложена оплетка из медных луженых проволок;	ТУ 3581-010-76960731-2008 «Кабели универсальные инструментальные. Технические условия»




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))


(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АЖ03.В.00181/22

Приложение 1 лист 3

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.191 8544 49 950 9	-«Эмф» - с экраном или экранами из меднофольгированной пленки; -«Эн» - с экраном или экранами из экранирующего материала на основе нанокристаллических сплавов; -«(Э)», «(Эм)», «(Эл)», «(ЭЭм)», «(ЭЭл)», «(Эмф)», «(Эн)» - с индивидуальными экранами, изолированными между собой. 4. В кабелях в проволоочной броне в виде оплетки, к обозначению кабеля после буквы «К» добавляется буква «о». 5.В кабелях холодостойкого исполнения, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ». 6. В кабелях, предназначенных для работы в экстремально холодном климате, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ЭХЛ». 7.В кабелях, предназначенных для работы в антарктическом холодном климате, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-АХЛ(80)». 8.В кабелях повышенной теплостойкости, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-Т». 9.В кабелях, стойких к воздействию солнечного излучения, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-УФ». 10.В кабелях, стойких к воздействию масел и бензина, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-М». 11.В кабелях, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-Х». 12.В кабелях общей скрутки, имеющих одну жилу заземления зелено-желтого цвета, к обозначению марки кабеля после сечения жилы в скобках добавляется индекс «РЕ». 13. Кабели могут изготавливаться с жилами номинальным сечением 10 и 16 мм² с числом жил от 1 до 24 включительно.	ТУ 3581-010-76960731-2008 «Кабели универсальные инструментальные. Технические условия»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
(эксперты)


(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))


(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))