

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЖ03.В.00035

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002037

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»),
Адрес (место нахождения): 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1,
ОГРН: 1056128006417, телефон: +78637497744, факс: +78637499756, электронная почта:
info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»),
Адрес (место нахождения): 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1,
ОГРН: 1056128006417, телефон: +78637497744, факс: +78637499756, электронная почта:
info@donkabel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место
нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты:
info@icopticenergo.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели универсальные силовые облегченные, марки
КУСИЛ, с медными или медными лужеными жилами, с
числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением
жил от 1,5 до 500 мм², на номинальное переменное
напряжение 660 и 1000 В частоты до 400 Гц, для устройств,
применяемых на объектах метрополитена, марок: «см.
Приложение, бланк № 0002043». ТУ 3548-029-76960731-2016.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 27.32.13.126

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), «см. Приложение, бланк № 0002044»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 52С-2018 от 04.05.2018 Испытательный центр кабельной продукции
Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго»,
регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РОСС RU.ИК11.К00129 с 23.03.2018 до 23.03.2021 выдан ОС СМК «Секаб» рег.№
РОСС.RU.0001.13ИК11

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.05.2018

по 06.05.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Исаева
ПОДПИСЬ

О.В. Исаева
инициалы, фамилия

А.В. Таранов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЖ03.B.00035

(обязательная сертификация)

№ 0002043

Приложение

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.126 8544 49 910 8	Кабели универсальные силовые облегченные, марки КУСИЛ, с медными или медными лужеными жилами, с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 до 500 мм², на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В частоты до 400 Гц, для устройств, применяемых на объектах метрополитена, марок: КУСИЛ нг(А)-HF xx ПО, КУСИЛ-Г нг(А)-HF xx ПО - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов; КУСИЛ нг(А)-FRHF xx ПО, КУСИЛ-Г нг(А)-FRHF xx ПО – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов. xx - обозначение числа и номинального сечения жил.	ТУ 3548-029-76960731-2016



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

И.П.

Эксперт (эксперты)

Исаева
ПОДПИСЬ

О.В. Исаева
инициалы, фамилия

А.В. Таранов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЖ03.B.00035

(обязательная сертификация)

№ 0002044

Приложение

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 16 категория А); п. 5.5 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД1); п. 5.6 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ2); п. 5.7 (показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1) для марок: КУСИЛ нг(А)-HF xx ПО, КУСИЛ-Г нг(А)-HF xx ПО Класс пожарной опасности – П16.8.1.2.1.
		п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 16 категория А); п. 5.5 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД1); п. 5.6 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ2); п. 5.7 (показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия ПКА1); п. 5.8 (предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО2) для марок: КУСИЛ нг(А)-FRHF xx ПО, КУСИЛ-Г нг(А)-FRHF xx ПО Класс пожарной опасности – П16.2.1.2.1.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Исаева
ПОДПИСЬ

О.В. Исаева

инициал, фамилия

А.В. Таранов

инициал, фамилия