

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЖ03.B.00042

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0002044

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»),
Адрес (место нахождения): 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1,
ОГРН: 1056128006417, телефон: +78637497744, факс: +78637499756, электронная почта:
info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»),
Адрес (место нахождения): 347540, РОССИЯ, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1,
ОГРН: 1056128006417, телефон: +78637497744, факс: +78637499756, электронная почта:
info@donkabel.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место
нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты:
info@icopticeo.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11AЖ03 от 26.09.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели универсальные силовые облегченные, марки
КУСИЛ, с медными или медными лужеными жилами, с
числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением
жил от 1,5 до 500 мм², на номинальное переменное
напряжение 660 и 1000 В частоты до 400 Гц, для устройств,
применяемых на объектах метрополитена, марок: «см.
Приложение, бланк № 0002053». ТУ 3548-029-76960731-2016.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 27.32.13.126

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), «см. Приложение, бланк № 0002054»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 83С-2018 от 08.06.2018, № 84С-2018 от 08.06.2018 Испытательный центр
кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр
«Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РОСС RU.ИК11.К00129 с 23.03.2018 до 23.03.2021 выдан ОС СМК «Секаб» рег.№
РОСС.RU.0001.13ИК11

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2018

по 09.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.В. Исаева
инициалы, фамилия

А.В. Таранов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.AЖ03.B.00042

(обязательная сертификация)

№ 0002053

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.126 8544 49 910 8	Кабели универсальные силовые облегченные, марки КУСИЛ, с медными или медными лужеными жилами, с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 до 500 мм², на номинальное переменное напряжение 660 и 1000 В частоты до 400 Гц, для устройств, применяемых на объектах метрополитена, марок: КУСИЛ нг(С)-LS xx ВО, КУСИЛ-Г нг(С)-LS xx ВО – не распространяющие горение при групповой прокладке по категории С, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности – ПЗ.8.2.2.2; КУСИЛ нг(С)-LSLTx xx ВО, КУСИЛ-Г нг(С)-LSLTx xx ВО - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории С, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким уровнем токсичности. Класс пожарной опасности – ПЗ.8.2.1.2; xx - обозначение числа и номинального сечения жил	ТУ 3548-029-76960731-2016



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

О.В. Исаева
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

А.В. Таранов
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АЖ03.В.00042

(обязательная сертификация)

№ 0002054

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	п. 5.3 (предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 3 категория С); п. 5.4 (показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 2); п. 5.6 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2); п. 5.9 (эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия с индексом LTx - ПТПМ 1)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Исаева
ПОДПИСЬ
Таранов
ПОДПИСЬ

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

А.В. Таранов

инициалы, фамилия