



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АД61.В.00020

Серия RU № 0302022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, дом 58/173.

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г.

Тел.: +7(863)200-83-73, адрес электронной почты: sertifikat@rostesmr.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО Донкабель).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 347540, Российская Федерация, Ростовская область, город Пролетарск, улица Транспортная, 2-в/1.

Основной государственный регистрационный номер 1056128006417.

Телефоны: +7 (86374) 9-77-44, 9-94-98, 9-79-29, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО Донкабель).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347540, Российская Федерация, Ростовская область, город Пролетарск, улица Транспортная, 2-в/1.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели универсальные силовые облегченные, марки КУСИЛ, с медными или медными лужеными жилами, с номинальным сечением жил от 1,5 мм кв. до 500 мм кв. включительно, с числом жил от 1 до 5 включительно, на номинальное напряжение 660 и 1000 В, номинальной частотой до 400 Гц (марки согласно приложению № 1 на одном листе, бланк № 0141732).

ТУ 3548-029-76960731-2016 «Кабели универсальные силовые облегченные. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Протоколов испытаний № 0235-44-18 от 13.06.2018г, № 0236-44-18 от 13.06.2018г, выданных Испытательным центром электрооборудования Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ME22;

- Акта о результатах анализа состояния производства № 0008/TP-18 от 11.05.2018г.;

- Сертификатов соответствия № C-RU.АЖ03.В.00035 сроком действия с 07.05.2018г по 06.05.2023г, № C-RU.АЖ03.В.00042 сроком действия с 09.06.2018г по 09.06.2023г, выданных Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АЖ03;

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а также иных применяемых стандартов согласно приложению № 2 на одном листе, бланк № 0141733. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы кабелей не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.06.2018 ПО 14.06.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

для
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Гричишин Максим Владимирович
(инициалы, фамилия)

Кручинина Елена Евгеньевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU. АД61.В.00020

Серия RU № 0141732

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД	Наименование продукции	Обозначение и наименование документации
8544 49 910 8	Кабели силовые с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, марок КУСИЛ нг(C)-LS xx BO, КУСИЛ-Г нг(C)-LS xx BO. Класс пожарной опасности ПЗ.8.2.2.2	ТУ 3548-029-76960731-2016 «Кабели универсальные силовые облегченные. Технические условия»
	Кабель силовые с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким уровнем токсичности, марок КУСИЛ нг(C)-LSLTx xx BO, КУСИЛ-Г нг(C)-LSLTx xx BO. Класс пожарной опасности ПЗ.8.2.1.2	
	Кабели силовые с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок КУСИЛ нг(A)-HF xx ПО, КУСИЛ-Г нг(A)-HF xx ПО. Класс пожарной опасности П16.8.1.2.1	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок КУСИЛ нг(A)-FRHF xx ПО, КУСИЛ-Г нг(A)-FRHF xx ПО. Класс пожарной опасности П16.2.1.2.1	
	Примечание: xx – обозначение числа и номинального сечения жил.	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Гричишин Максим Владимирович
(инициалы, фамилия)Кручинина Елена Евгеньевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU. АД61.B.00020

Серия RU № 0141733

Обозначение и наименование стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а также иных применяемых стандартов:

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» п.п. 1.3; 3.2.1; 3.2.2;
- ГОСТ 12.2.007.14-75 «Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности» п. 5;
- ТУ 3548-029-76960731-2016 «Кабели универсальные силовые облегченные. Технические условия» п.п. 1.2.1; 1.2.2; 1.3.1; 1.3.3 - 1.3.6; 1.4.1-1.4.3; 1.4.6; 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1 - 1.6.3; 1.6.5; 1.7.1; 1.9.1- 1.9.3.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Гричишин Максим Владимирович
(инициалы, фамилия)

Кручинина Елена Евгеньевна
(инициалы, фамилия)