

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ03.Н00088

Срок действия с 09.12.2022 по 08.12.2025

№ 0056718

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». ОГРН: 1101327000961, ИНН: 1327010626, Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AJ03

ПРОДУКЦИЯ Кабели универсальные силовые, с медными жилами, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, предназначенные для применения во взрывоопасных зонах, марок: см. Приложение 1, бланки 0002433, 0002434, 0002435, 0030680. ТУ 3500-013-76960731-2008 «Кабели универсальные силовые с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций. Технические условия».

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 58342-2019 пп. 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.10, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.6, 6.3.5

код ОК

27.32.13.111

код ТН ВЭД

8544 49 910 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1. ОГРН: 1056128006417, ИНН: 6128008660

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»), зарегистрировано 06.10.2005 г. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 347540, Россия, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-В/1. ОГРН: 1056128006417, ИНН: 6128008660. Телефон: +78637497744, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 307С-2022 от 08.12.2022, № 308С-2022 от 08.12.2022, № 309С-2022 от 08.12.2022, № 310С-2022 от 08.12.2022 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21KB29; № 1С-2022 от 09.12.2022 Испытательной лаборатории «Тера-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Тера», RA.RU.21OP23; сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК07.К00257 с 22.03.2021 до 22.03.2024 выдан ОС интегрированных систем менеджмента «ИнфоСерт» АНО «СЦ Связь-Сертификат» регистрационный № РОСС.RU.0001.13ФК07

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система сертификации 2с



Руководитель органа

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.В. Бобровская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0002433

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ03.Н00088

Приложение 1 лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.111 8544 49 910 8	Кабели универсальные силовые, с медными жилами, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, предназначенные для применения во взрывоопасных зонах, марок: Вз-КУСИЛ в исполнениях «В», «ЭВ», «ВЭ», «ЭВЭ», «ВБ», «ЭВБ», «ВЭБ», «ЭВЭБ», «ВК», «ЭВК», «ВЭК», «ЭВЭК» - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков, не распространяющие горение при одиночной прокладке, класс пожарной опасности О1.8.2.5.4; Вз-КУСИЛ в исполнениях «Пс», «ЭПс», «ПсЭ», «ЭПсЭ», «ПсБ», «ЭПсБ», «ПсЭБ», «ЭПсЭБ», «ПсК», «ЭПсК», «ПсЭК», «ЭПсЭК» - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке, класс пожарной опасности О1.8.2.5.4; Вз-КУСИЛ нг(А) в исполнениях «В», «ЭВ», «ВЭ», «ЭВЭ», «ВБ», «ЭВБ», «ВЭБ», «ЭВЭБ», «ВК», «ЭВК», «ВЭК», «ЭВЭК» - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; Вз-КУСИЛ нг(А) в исполнениях «Пс», «ЭПс», «ПсЭ», «ЭПсЭ», «ПсБ», «ЭПсБ», «ПсЭБ», «ЭПсЭБ», «ПсК», «ЭПсК», «ПсЭК», «ЭПсЭК» - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; Вз-КУСИЛ нг(А) в исполнениях «Рэп», «ЭРэп», «РэпЭ», «ЭРэпЭ», «РэпБ», «ЭРэпБ», «РэпЭБ», «ЭРэпЭБ», «РэпК», «ЭРэпК», «РэпЭК», «ЭРэпЭК» - с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; Вз-КУСИЛ нг(А)-LS в исполнениях «В», «ЭВ», «ВЭ», «ЭВЭ», «ВБ», «ЭВБ», «ВЭБ», «ЭВЭБ», «ВК», «ЭВК», «ВЭК», «ЭВЭК» - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; Вз-КУСИЛ нг(А)-LS в исполнениях «Пс», «ЭПс», «ПсЭ», «ЭПсЭ», «ПсБ», «ЭПсБ», «ПсЭБ», «ЭПсЭБ», «ПсК», «ЭПсК», «ПсЭК», «ЭПсЭК» - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, класс пожарной опасности П16.8.2.2.2;	ТУ 3500-013-76960731-2008 «Кабели универсальные силовые с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций. Технические условия»



Руководитель органа

Эксперт

Исаева
подпись

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

Бобровская
подпись

Т.В. Бобровская

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0002434

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ03.Н00088

Приложение 1 лист 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.111 8544 49 910 8	Вз-КУСИЛ нг(А)-LS в исполнениях «Рэп», «ЭРэп», «РэпЭ», «ЭРэпЭ», «РэпБ», «ЭРэпБ», «РэпЭБ», «ЭРэпЭБ», «РэпК», «ЭРэпК», «РэпЭК», «ЭРэпЭК» - с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; Вз-КУСИЛ нг(А)-FRLS в исполнениях «В», «ЭВ», «ВЭ», «ЭВЭ», «ВБ», «ЭВБ», «ВЭБ», «ЭВЭБ», «ВК», «ЭВК», «ВЭК», «ЭВЭК» - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; Вз-КУСИЛ нг(А)-FRLS в исполнениях «Пс», «ЭПс», «ПсЭ», «ЭПсЭ», «ПсБ», «ЭПсБ», «ПсЭБ», «ЭПсЭБ», «ПсК», «ЭПсК», «ПсЭК», «ЭПсЭК» - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; Вз-КУСИЛ нг(А)-FRLS в исполнениях «Рэп», «ЭРэп», «РэпЭ», «ЭРэпЭ», «РэпБ», «ЭРэпБ», «РэпЭБ», «ЭРэпЭБ», «РэпК», «ЭРэпК», «РэпЭК», «ЭРэпЭК» - с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; Вз-КУСИЛ нг(А)-HF в исполнениях «П», «ЭП», «ПЭ», «ЭПЭ», «ПБ», «ЭПБ», «ПЭБ», «ЭПЭБ», «ПК», «ЭПК», «ПЭК», «ЭПЭК» - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; Вз-КУСИЛ нг(А)-HF в исполнениях «Пс», «ЭПс», «ПсЭ», «ЭПсЭ», «ПсБ», «ЭПсБ», «ПсЭБ», «ЭПсЭБ», «ПсК», «ЭПсК», «ПсЭК», «ЭПсЭК» - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, класс пожарной опасности П16.8.1.2.1;	ТУ 3500-013-76960731-2008 «Кабели универсальные силовые с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций. Технические условия»



Руководитель органа

Эксперт

М.П.
подпись

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

С.П.Б.
подпись

Т.В. Бобровская

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0002435

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ03.Н00088

Приложение 1 лист 3

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.111 8544 49 910 8	Вз-КУСИЛнг(A)-HF в исполнениях «Рэп», «ЭРэп», «РэпЭ», «ЭРэпЭ», «РэпБ», «ЭРэпБ», «РэпЭБ», «ЭРэпЭБ», «РэпК», «ЭРэпК», «РэпЭК», «ЭРэпЭК» - с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, класс пожарной опасности П16.8.1.2.1; Вз-КУСИЛнг(A)-FRHF в исполнениях «П», «ЭП», «ПЭ», «ЭПЭ», «ПБ», «ЭПБ», «ПЭБ», «ЭПЭБ», «ПК», «ЭПК», «ПЭК», «ЭПЭК» - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; Вз-КУСИЛнг(A)-FRHF в исполнениях «Пс», «ЭПс», «ПсЭ», «ЭПсЭ», «ПсБ», «ЭПсБ», «ПсЭБ», «ЭПсЭБ», «ПсК», «ЭПсК», «ПсЭК», «ЭПсЭК» - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; Вз-КУСИЛнг(A)-FRHF в исполнениях «Рэп», «ЭРэп», «РэпЭ», «ЭРэпЭ», «РэпБ», «ЭРэпБ», «РэпЭБ», «ЭРэпЭБ», «РэпК», «ЭРэпК», «РэпЭК», «ЭРэпЭК» - с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, класс пожарной опасности П16.1.1.2.1. Примечания: 1. В кабелях для однопроволочных круглых жил после номинального сечения добавляется индекс «ок», для многопроволочных круглых жил - «мк», для однопроволочных жил секторной или сегментной формы - «ос», для многопроволочных жил секторной или сегментной формы - «мс». 2. В кабелях с медными лужеными жилами после обозначения конструктивного исполнения жилы добавляется в скобках индекс «л». 3. В кабелях, имеющих нулевую жилу (синего цвета), после сечения жилы добавляется индекс «(N)»; жилу заземления (зелено-желтого цвета), после сечения жилы добавляется индекс «(PE)»; при наличии в кабеле и той, и другой жилы - добавляется индекс «(N, PE)».	ТУ 3500-013-76960731-2008 «Кабели универсальные силовые с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций. Технические условия»



Руководитель органа

Эксперт

Медф
подпись

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

Тюбей
подпись

Т.В. Бобровская

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0030680

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ03.Н00088

Приложение 1 лист 4

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 ОКПД2 код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.111 8544 49 910 8	4. В кабелях с экраном или экранами добавляются индексы: «Э» - в виде обмотки из медной ленты или фольги, меднополимерной ленты, из медных проволок (исполнение с указанием сечения экрана); «Эм» или «Эл» - в виде оплетки из медных или медных луженых проволок; «Эа» - в виде обмотки из алюмополимерной ленты с дренажным проводником; «ЭаЭл» - в виде обмотки из алюмополимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок. 5. В кабелях, имеющих плоскую форму, к обозначению марки кабеля через дефис добавляется индекс «-П». 6. В кабелях холодостойкого исполнения к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ». 7. В кабелях, предназначенных для работы в экстремально холодном климате, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ЭХЛ». 8. В кабелях, предназначенных для работы в антарктическом холодном климате, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-АХЛ(80)». 9. В кабелях, стойких к ультрафиолетовому излучению, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-УФ». 10. В кабелях стойких к воздействию масел и бензина, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-М». 11. В кабелях, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-Х». 12. В кабелях с жилами типа «МК» повышенной гибкости к обозначению марки кабеля после слова «КУСИЛ» через дефис добавляется буква «Г». 13. В кабелях в провололочной броне в виде оплетки после буквы «К» добавляется буква «о». 14. В кабелях в броне из лент или проволок из алюминия или алюминиевого сплава после букв «Б» или «К» добавляется буква «а».	ТУ 3500-013-76960731-2008 «Кабели универсальные силовые с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций. Технические условия»



Руководитель органа

Эксперт

М.П.
подпись

Т.В. Бобровская
подпись

О.В. Исаева

инициалы, фамилия

Т.В. Бобровская

инициалы, фамилия