



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АССОЦИАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
«РУССКИЙ РЕГИСТР»
ОГН4.RU.1101**

Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 45/8, лит. А, пом. 6Н
телефон: +7(812) 670-90-01, факс: +7(812) 670-90-02, e-mail: rr-head@rusregister.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1101.B02175

П 03663

Срок действия с 05.12.2022 по 16.12.2024

ПРОДУКЦИЯ: Кабели универсальные инструментальные, марки КУИН, ТУ 3581-010-76960731-2008 с изм.8 (см. приложения бланки №№ ПП 03223, ПП 03231), серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.32.13.191

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 22483-2021 (пп. 6.1, 6.2),

ГОСТ 18690-2012 (пп. 3, 4, 7),

ГОСТ 12.2.007.14-74 (пп. 2, 4, 5),

ГОСТ 31565-2012 (пп. 4, 5, 6)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», ИНН 6128008660, Российская Федерация, 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +7 (86374) 97744, факс: +7 (86374) 99756, e-mail: info@donkabel.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», Российская Федерация, 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +7 (86374) 97744, факс: +7 (86374) 99756, e-mail: info@donkabel.ru

НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний №№ 16-2021-ИГС, 17-2021-ИГС от 24.11.2021, выданных ООО «НИЦ «Кабель-Тест», свидетельство о признании компетентности рег. № ОГН4.RU.2720; акта о результатах анализа состояния производства № 22.052.06 от 14.11.2022, акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 22.0054.08 от 21.11.2022, решения о выдаче сертификата соответствия № 22.0054.10 от 01.12.2022, выданных органом по сертификации продукции Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», свидетельство о признании компетентности, рег. № ОГН4.RU.1101

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 1d



Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт

Подпись
Подпись

А. В. Владимирцев
инициалы, фамилия

Е. Р. Кайгородов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1101.B02175

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие
сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.191	Кабели универсальные инструментальные, с медными или медными лужеными жилами, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, на номинальное напряжение до 690 В переменного тока или до 1000 В постоянного тока, марок: - КУИН, в оболочке из ПВХ пластика, с изоляцией из ПВХ пластика, типов В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ, в том числе в исполнении «-ХЛ»; - КУИН нг(А), в оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, с изоляцией из ПВХ пластика, типов В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ, в том числе в исполнении «-ХЛ»; - КУИН нг(А)-LS, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, с изоляцией из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, типов В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ или с изоляцией из сшитого полиолефина, типов Пс, ПсК, ПсБ, ЭПс, ЭПсК, ЭПсБ, ПсЭ, ПсЭК, ПсЭБ, ЭПсЭ, ЭПсЭК, ЭПсЭБ, в том числе в исполнении «-ХЛ»; - КУИН нг(А)-HF, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, типов П, ПК, ПБ, ЭП, ЭПК, ЭПБ, ПЭ, ПЭК, ПЭБ, ЭПЭ, ЭПЭК, ЭПЭБ или с изоляцией из сшитого полиолефина, типов Пс, ПсК, ПсБ, ЭПс, ЭПсК, ЭПсБ, ПсЭ, ПсЭК, ПсЭБ, ЭПсЭ, ЭПсЭК, ЭПсЭБ, в том числе в исполнениях «-ХЛ» и «-ЭХЛ»;	ТУ 3581-010-76960731-2008 с изм.8

Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

А. В. Владимирцев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е. Р. Кайгородов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1101.B02175

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.191	- КУИН нг(А), в оболочке из термопластичного эластомера, с изоляцией из термопластичного эластомера, типов Т, ТК, ТВ, ЭТ, ЭТК, ЭТВ, ТЭ, ТЭК, ТЭВ, ЭТЭ, ЭТЭК, ЭТЭВ; - КУИН нг(А)-LSLTx, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким уровнем токсичности, с изоляцией из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, типов В, ВК, ВБ, ЭВ, ЭВК, ЭВБ, ВЭ, ВЭК, ВЭБ, ЭВЭ, ЭВЭК, ЭВЭБ. Примечания: 1. Модификации экранов кабелей: «Э», «Эм», «Эл», «Ээл», «Эмф», «(Э)», «(Эм)», «(Эл)», «(Ээл)», «(Эмф)». 2. Обозначение медных жил: «л». 3. Обозначение жил повышенной гибкости: «-Г». 4. Обозначение брони в виде оплетки: «Ко». 5. Обозначение стойкости к ультрафиолетовому излучению: «-УФ», к воздействию масел и бензина: «-М», к воздействию химически агрессивных сред: «-Х». Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель», ИНН 6128008660, Российская Федерация, 347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1, телефон: +7 (86374) 97744, факс: +7 (86374) 99756, e-mail: info@donkabel.ru	ТУ 3581-010-76960731-2008 с изм. 8



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

А. В. Владимирцев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е. Р. Кайгородов

инициалы, фамилия