

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

C-RU.ПБ68.В.02745

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013489

Общество с ограниченной ответственностью «Саранскабель».

Адрес: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3.

ОГРН: 1047855154489. Телефон: +78342777667, факс: +78342777667.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Саранскабель».

Адрес: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3.

ОГРН: 1047855154489. Телефон: +78342777667, факс: +78342777667.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели универсальные силовые, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика, или из поливинилхлоридного пластика повышенной морозостойкости, или из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, или из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, или из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, в броне из круглых стальных оцинкованных проволок или лент и без брони, торговой марки КУСИЛ на номинальное напряжение 6, 10, 15, 20, 30 и 35 кВ, марок согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0016124), выпускаемые по ТУ 3530-024-76960731-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 27.32.14.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» раздел 4, раздел 5 пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, таблица 2 согласно приложению №2 на 2 листах (бланки № 0016125-0016126). Классы пожарной опасности кабельных изделий согласно приложению №3 на 1 листе (бланк № 0016127).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-299/08-2017 от 09.08.2017 г., № ППБ-300/08-2017 от 09.08.2017 г., отчеты сертификационных испытаний № ППБ-301/08-2017 от 09.08.2017 г., № ППБ-302/08-2017 от 09.08.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 124-СС/03-2017 от 02.03.2017 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г., Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008), № ST.RU.0001.P39300 от 02.12.2014 г. до 01.12.2017 г., выдан ОС ООО «СК-Групп» рег. №РОСС RU.31191.04ЖНЧ0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

09.08.2017

по

08.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ68.В.02745

(обязательная сертификация)

№ 0016124

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.14.110	Кабели универсальные силовые, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в броне из круглых стальных оцинкованных проволок или лент и без брони, торговой марки КУСИЛ на номинальное напряжение 6, 10, 15, 20, 30 и 35 кВ, с числом жил 1, 3, с номинальным сечением жилы от 35 до 1000 мм ² , марок:	ТУ 3530-024-76960731-2012
	- в оболочке из поливинилхлоридного пластика: КУСИЛ хх ПвВ, КУСИЛ хх АПвВ, КУСИЛ хх ПвБВ, КУСИЛ хх АПвБВ, КУСИЛ хх ПвКВ, КУСИЛ хх АПвКВ, КУСИЛ хх ПвКаВ, КУСИЛ хх АПвКаВ, - в оболочке из поливинилхлоридного пластика повышенной морозостойкости: КУСИЛ хх ПвКаВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКаВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвБВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвБВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКВ-ХЛ; - в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести: КУСИЛ хх ПвВнг(А), КУСИЛ хх АПвВнг(А), КУСИЛ хх ПвБВнг(А), КУСИЛ хх АПвБВнг(А), КУСИЛ хх ПвКВнг(А), КУСИЛ хх АПвКВнг(А), КУСИЛ хх ПвКаВнг(А), КУСИЛ хх АПвКаВнг(А); - в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести повышенной морозостойкости: КУСИЛ хх ПвВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвБВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвБВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКаВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКаВнг(А)-ХЛ; - в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности: КУСИЛ хх ПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКаВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКаВнг(А)-LS; - в оболочке из полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов: КУСИЛ хх ПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКаПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКаПнг(А)-HF.	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

М.В. Ануфриков
инициалы, фамилия

П.В. Перерва
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ68.В.02745

(обязательная сертификация)

№ 0016125

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) О1 для кабелей марок: КУСИЛ хх ПвВ, КУСИЛ хх АПвВ, КУСИЛ хх ПвВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвБВ, КУСИЛ хх АПвБВ, КУСИЛ хх ПвБВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвБВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКВ, КУСИЛ хх АПвКВ, КУСИЛ хх ПвКВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКаВ, КУСИЛ хх АПвКаВ, КУСИЛ хх ПвКаВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКаВ-ХЛ,
ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) П16 для кабелей марок: КУСИЛ хх ПвВнг(А), КУСИЛ хх АПвВнг(А), КУСИЛ хх ПвВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвБВнг(А), КУСИЛ хх АПвБВнг(А), КУСИЛ хх ПвБВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвБВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКВнг(А), КУСИЛ хх АПвКВнг(А), КУСИЛ хх ПвКВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКаВнг(А), КУСИЛ хх АПвКаВнг(А), КУСИЛ хх ПвКаВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКаВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКаВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКаВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКаПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКаПнг(А)-HF
ГОСТ ИЕС 60754-1-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов ПКА1, для кабелей марок: КУСИЛ хх ПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКаПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКаПнг(А)-HF
ГОСТ ИЕС 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

Подпись

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

П.В. Перерва

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ68.В.02745

№ 0016126

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2 для кабелей марок: КУСИЛ хх ПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКаВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКаВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКаПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКаПнг(А)-HF
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 1, для кабелей марок: КУСИЛ хх ПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКаПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКаПнг(А)-HF Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД 2, для кабелей марок: КУСИЛ хх ПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКаВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКаВнг(А)-LS

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.В. Ануфриков
инициалы, фамилия

П.В. Перерва
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №****C-RU.ПБ68.В.02745****(обязательная сертификация)****№ 0016127****Приложение №3****Классы пожарной опасности кабельной продукции**

О1.8.2.5.4 - для кабелей силовых, не распространяющих горение при одиночной прокладке, марок: КУСИЛ хх ПвВ, КУСИЛ хх АПвВ, КУСИЛ хх ПвВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвБВ, КУСИЛ хх АПвБВ, КУСИЛ хх ПвБВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвБВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКВ, КУСИЛ хх АПвКВ, КУСИЛ хх ПвКВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКВ-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКаВ, КУСИЛ хх АПвКаВ, КУСИЛ хх ПвКаВ-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКаВ-ХЛ;


П16.8.2.5.4 – для кабелей силовых, не распространяющих горение при групповой прокладке, марок: КУСИЛ хх ПвВнг(А), КУСИЛ хх АПвВнг(А), КУСИЛ хх ПвВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвБВнг(А), КУСИЛ хх АПвБВнг(А), КУСИЛ хх ПвБВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвБВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКВнг(А), КУСИЛ хх АПвКВнг(А), КУСИЛ хх ПвКВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх ПвКаВнг(А), КУСИЛ хх АПвКаВнг(А), КУСИЛ хх ПвКаВнг(А)-ХЛ, КУСИЛ хх АПвКаВнг(А)-ХЛ;

П16.8.2.2.2 – для кабелей силовых, не распространяющих горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: КУСИЛ хх ПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвБВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКВнг(А)-LS, КУСИЛ хх ПвКаВнг(А)-LS, КУСИЛ хх АПвКаВнг(А)-LS;

П16.8.1.2.1 – для кабелей силовых, не распространяющих горение при групповой прокладке и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марок: КУСИЛ хх ПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвБПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКПнг(А)-HF, КУСИЛ хх ПвКаПнг(А)-HF, КУСИЛ хх АПвКаПнг(А)-HF.

**Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации****Эксперт (эксперты)**


_____ подписи


_____ подписи

М.В. Ануфриков
инициалы, фамилия**П.В. Перерва**
инициалы, фамилия