



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01814/25

Серия RU № 0372657

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, дом 58/173.
Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г.
Телефон: +7(863)200-83-73, адрес электронной почты: os@rostesm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 347540, Российская Федерация, Ростовская область, район Пролетарский, город Пролетарск, улица Транспортная, 2-в/1.
Основной государственный регистрационный номер 1056128006417.
Телефоны: +7 (86374) 9-77-44, +7 (86374) 9-94-98, +7 (86374) 9-79-29, адрес электронной почты: info@donkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель» (ООО «Донкабель»)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347540, Российская Федерация, Ростовская область, район Пролетарский, город Пролетарск, улица Транспортная, 2-в/1.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели и провода универсальные для электрических установок, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В - для проводов и до 300/500 В - для кабелей, частотой до 400 Гц, с числом жил от 1 до 3 сечением 0,5-400 мм² включительно для проводов, и от 2 до 5 сечением от 0,75 до 50 мм² включительно для кабелей (марки согласно приложению № 1 на двух листах, бланки № 0946145, № 0946146). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-023-76960731-2012 «Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 0072-33-25, № 0073-33-25, № 0075-33-25, № 0076-33-25 от 18.02.2025г., № 0080-33-25, № 0081-33-25 от 19.02.2025г., выданных Испытательным центром электрооборудования ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ME22; протоколов испытаний № 03 ете/к-2025, № 04 ете/к-2025, № 05 ете/к-2025, № 06 ете/к-2025, № 07 ете/к-2025, № 08 ете/к-2025 от 26.02.2025г., выданных ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦИО «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц в качестве испытательной лаборатории РОСС RU.0001.21MЭ70; протокола испытаний № 2С-2025 от 07.02.2025г., выданного испытательной лабораторией «Тера-Тест» ООО «Тера», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OP23; акта о результатах анализа состояния производства № 0656/ТР-2024 от 22.01.2025г., выданного органом по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД61, эксперт Трусов Олег Васильевич. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно приложению № 2 на одном листе, бланк № 0946147.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

28.02.2025

ПО

27.02.2030



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Диглер Яна Юрьевна

Крутинина Елена Евгеньевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01814/25

Серия **RU** № **0946146**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование документации
8544 49 910 8	- огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, марок: КУИН-КуВВнг(А)-FRLS, КУИН-КуГВВнг(А)-FRLS. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; - огнестойкие, с изоляцией из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, без оболочки, марок: КУИН-ПуВнг(А)-FRLSLTx, КУИН-ПуГВнг(А)-FRLSLTx; огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КУИН-ПуВВнг(А)-FRLSLTx, КУИН-ПуГВВнг(А)-FRLSLTx. Класс пожарной опасности П16.4.2.1.2; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КУИН-КуВВнг(А)-FRLSLTx, КУИН-КуГВВнг(А)-FRLSLTx. Класс пожарной опасности П16.1.2.1.2; - огнестойкие, с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, без оболочки, марок: КУИН-ПуПнг(А)-FRHF, КУИН-ПуГПнг(А)-FRHF; огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: КУИН-ПуПнг(А)-FRHF, КУИН-ПуГПнг(А)-FRHF. Класс пожарной опасности П16.4.1.2.1; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: КУИН-КуПнг(А)-FRHF, КУИН-КуГПнг(А)-FRHF. Класс пожарной опасности П16.1.1.2.1; - огнестойкие, с изоляцией из термопластичных эластомеров, без оболочки, марок: КУИН-ПуТнг(В)-FR, КУИН-ПуГТнг(В)-FR; огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, марок: КУИН-ПуТнг(В)-FR, КУИН-ПуГТнг(В)-FR. Класс пожарной опасности П2.4.2.5.4; - огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров, марок: КУИН-КуТнг(А)-FR, КУИН-КуГТнг(А)-FR. Класс пожарной опасности П16.1.2.5.4. Примечания: - в кабелях, имеющих нулевую жилу (синего цвета), после сечения жилы добавляется буква «(N)»; - в обозначении марок проводов и кабелей, имеющих жилу заземления (зелено-желтого цвета), после сечения добавляются буквы «(PE)»; - в проводах и кабелях с медными лужеными жилами после сечения добавляется буква «Л»; - в проводах и кабелях с общим экраном после обозначения материала изоляции добавляются буквы: «Э» - для алюмополимерного экрана; «Эм» - для экрана в виде оплетки из медных проволок; «Эл» - для экрана в виде оплетки из медных луженых проволок; - в бронированных проводах и кабелях перед обозначением материала оболочки добавляется буква «К» - для брони в виде повива или буквы «Ко» - для брони в виде оплетки; - в проводах и кабелях, с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров повышенной теплостойкости, к обозначению марки добавляется буква «Т»; - в проводах и кабелях в холодостойком исполнении к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ХЛ», а в исполнении, предназначенном для работы в экстремально холодном климате добавляется индекс «ЭХЛ»; - в проводах и кабелях, с водоблокирующим элементом, к обозначению марки добавляется индекс «-в»; - в проводах и кабелях, стойких к воздействию солнечного света и атмосферных осадков, при этом к обозначению марки добавляется индекс «УФ»; - в проводах и кабелях, стойких к воздействию масел и бензина, к обозначению марки добавляется индекс «-М»; - в проводах и кабелях, стойких к химически агрессивным средам, к обозначению марки добавляется индекс «Х».	ТУ 3551-023-76960731-2012 «Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Директор Яна Юрьевна
(Ф.И.О.)

Кручинина Елена Евгеньевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01814/25**Серия **RU** № **0946147**

1. Обозначение и наименование стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а также иных применяемых стандартов:

- ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

2. Сведения об иных применяемых стандартах и документов, применявшихся при подтверждении соответствия:

- ТУ 3551-023-7690731-2012 «Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия».

Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей не менее 30 лет.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания). Дата изготовления: 12.2024г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Директор Яна Юрьевна

(Ф.И.О.)

Кручинина Елена Евгеньевна

(Ф.И.О.)